



AYUNTAMIENTO DE RAMÓN SANTANA

26 de septiembre de 2022

Página 1 de 1

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. 04

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**Licitación Pública Nacional bajo la modalidad de comparación de precios para la construcción del Mercado Municipal de Ramón Santana**

El Comité de Compras y Contrataciones de **Ayuntamiento de Ramón Santana** les informa que, en fecha **11 de septiembre de 2022**) recibimos las siguientes preguntas: Pregunta 1. Es necesario especificar el tamaño de las mamparas y el espesor de estas. Si es templada o no. Pregunta 2. El diámetro del acero en las serpentinas en ventanas, Especifique. Pregunta 3. Aclarar los desagües de piso en ML. Si es ML, aclarar cuál será la longitud de análisis. Pregunta 4. Suministrar la longitud de la baranda en la escalera. Pregunta 5. ¿Cómo se haría una programación eficiente si las partidas del 1er nivel están ligadas con el 2do nivel?, la cuales contestamos a continuación:

Resolución Única: respuestas


Respuesta 1: No considerar esta partida, se harán muros de blocks que están ya calculados en esa partida.

Respuesta 2. Diámetro = 3/8 pulgadas.

Respuesta 3: La longitud está especificada en las respectivas partidas: 36 ML y 48 ML

Respuesta 4: Baranda en hierro. Buscar longitud en los planos dimensionados, le podemos enviar planos en otro formato

Respuesta 5; Nosotros no podemos hacerle la programación, es trabajo del oferente aplicando su logística


Licda. Santa Cecilia Valdez

Alcaldesa Municipal

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino