



AYUNTAMIENTO DE RAMÓN SANTANA

26 de septiembre de 2022

Página 1 de 1

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. 05

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**Licitación Pública Nacional bajo la modalidad de comparación de precios para la construcción del Mercado Municipal de Ramón Santana**

El Comité de Compras y Contrataciones de **Ayuntamiento de Ramón Santana** les informa que, en fecha **20 de septiembre de 2022**) recibimos las siguientes preguntas: Pregunta 1. En los muros de bloques ¿Cuál es el hormigón para el llenado de los huecos? Pregunta 2. Suministrar planos de diseño de la losa en Estructura Metálica, las cuales contestamos a continuación

Resolución Única: respuestasRespuesta 1: El hormigón debe ser de 180 kg/cm²

Respuesta 2: No considerar en este momento el presupuesto de la losa en estructura metálica. Se discutirá este diseño con el ofertante a quien sea adjudicada la obra y se añadirá como un adicional al costo de la misma.



Licda. Santa Cecilia Valdez

Alcaldesa Municipal

